DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 125 DEL 31-03-2021

OGGETTO: Affidamento dei lavori idraulici ed elettrici dell'impianto di sollevamento reflui a servizio dell'immobile ex CIAPI del complesso Roosevelt ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76 del 2000 nel testo convertito dalla L. n.120/2020 in esito alla trattativa diretta su piattaforma telematica MePa n.1623973.
CIG: Z303106322.

Struttura Proponente: SA 3

PROPOSTA n. 71 del 17.03.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Angela Gullo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
dott. Pietro Maria Testaì

SA.2 CONTABILITA' E BILANCIO

Autorizzazione spesa del 18/3/2021

X Conto Economico 23.1.2 "*Manutenzione edili fabbricati di terzi*"

Importo: **€.7.994,90**
di cui: Importo Imponibile: €. 6.553,20
Importo IVA: €. 1.441,70

☐ Conto Patrimoniale

Importo____________

☐ Non comporta oneri di spesa

Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale

Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott. Antonio Guzzardi

In data 31-03-2021 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

***IL DIRETTORE GENERALE** - Dr. Vincenzo Infantino*

nominato con D.D.G. 37/Gab del 04/03/2021, assistito dal segretario ____________ adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA 3

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, del 5 Luglio 2019;

VISTO il DDG n.361 del 05/07/2019 – Presa atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia

VISTO il DDG n.595 del 30/10/2020 di Adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023 e il verbale n.37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato Territorio e Ambiente;

VISTA la nota prot. n.15454 del 12/03/2021 acquisita al prot. ARPA al n.13053 di pari data con cui l'Assessorato Territorio e Ambiente notifica il DDG n.160 del 12/03/2021 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTA la nota prot. n. 13488 del 16/03/2021 con cui l'Ufficio Tecnico di ARPA Sicilia relazionano in merito alle criticità ed anomalie all'impianto di sollevamento reflui a servizio dell'immobile ex CIAPI del complesso Roosevelt a seguito di verifica eseguita da apposita ditta specializzata nel settore, SIEM di Cattolica Emanuele;

VISTA la nota prot. n. 10082 del 25.02.2021 con cui è stato autorizzato dal Direttore Generale pro-tempore l'intervento proposto dall'Ufficio Tecnico e comprendente quanto di seguito specificato:

- *Estrazione dal pozzo delle due elettropompe*
- *Diagnosi in officina dello stato delle stesse con formulazione di eventuale ulteriore preventivo di spesa per la riparazione*
- *Rimontaggio in loco*
- *Sostituzione del quadro elettrico esistente obsoleto*
- *Fornitura e posa in opera di:*
    - *n.4 galleggianti idonei elettrici ad immersione*
    - *n.2 coppie di tubi guida in acciaio zincato a caldo*
    - *n.2 catene di sospensione in acciaio inox*
    - *n.1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare*

CONSIDERATO che, a seguito di diagnosi effettuata in officina, la ditta SIEM in data 01.03.2021 e 03.03.2021 comunicava che le due elettropompe risultavano suscettibili di riparazione, con ricambi originali, consistente rispettivamente in:

1) elettropompa di marca *FLYGT:*

  - *sostituzione del kit riparazione composto da tenute superiori ed inferiori in ceramica/carburo di tungsteno, serie di anelli o-ring e cuscinetti superiori ed inferiori*
  - *sostituzione dell'olio della camera idraulica*
  - *sostituzione del cavo elettrico di tipo speciale uscente dalla morsettiera elettropompa 4G x 2,5 + 2 x 1,5 mmq per un totale di Mt 18*
  - *riassemblaggio in officina dell'elettropompa e prove elettriche e di pressione idraulica.*

2) elettropompa *CAPRARI*:
  - *sostituzione delle due tenute meccaniche complete di controfaccia*
  - *sostituzione dei due cuscinetti a sfere*
  - *sostituzione del kit guarnizioni*

CONSIDERATO che il suddetto servizio risulta acquisibile sulla piattaforma telematica MEPA nell'ambito del bando "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)" e che a tal fine è stata attivata apposita trattativa diretta rivolgendo richiesta di offerta ad oggetto "Lavori Idraulici ed elettrici del dell'impianto di sollevamento reflui a servizio dell'immobile ex CIAPI del complesso Roosevelt" alla ditta SIEM di Cattolica Emanuele (trattativa n°1623973);

CONSIDERATO che la ditta ha prodotto sulla piattaforma MEPA l'offerta (identificativo univoco dell'offerta: 980246), acquisita al protocollo agenziale al n. 11834 del 08.03.2021, dell'importo omnicomprensivo pari ad €.6.553,20 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che, nella considerazione della necessità ed urgenza di provvedere senza alcun indugio al ripristino del funzionamento dell'impianto di sollevamento al fine di garantire il regolare smaltimento dei reflui dell'immobile, si è proceduto all'esecuzione dell'intervento, come previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

R**ITENUTO** di dovere affidare, ora per allora, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76 del 2020 nel testo convertito della L. n.120/2020, alla ditta alla ditta SIEM di Cattolica Emanuele, con sede a Palermo in via Zamparrone 35/37 - Partita Iva: 03246820827, i lavori idraulici ed elettrici dell'impianto di sollevamento reflui a servizio dell'immobile ex CIAPI del complesso Roosevelt - CIG: Z303106322. - Importo: €.6.553,20 = oltre IVA;

V**ISTA** la regolarità del DURC della ditta prot. INAIL_25137018 – data scadenza validità 26/03/2021;

CONSIDERATO che la spesa complessiva €.7.994,904, di cui €.6.553,20 quale Imponibile ed €. 1.441,70 quale IVA, trova copertura sul codice conto 23.1.2 "Manutenzione edili fabbricati di terzi";

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Prendere atto** della nota dell'Ufficio Tecnico prot. n.13488 del 16/03/2021;
2. **Affidare**, ora per allora, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76 del 2020 nel testo convertito della Ln.120/2020, alla ditta alla ditta SIEM di Cattolica Emanuele, con sede a Palermo in via Zamparrone 35/37 - Partita Iva: 03246820827, i lavori idraulici ed elettrici dell'impianto di sollevamento reflui a servizio dell'immobile ex CIAPI del complesso Roosevelt - CIG: Z303106322. - Importo: €.6.553,20 = oltre IVA;

3. **Imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, pari €.7.994,904 di cui €.6.553,20 quale Imponibile ed €. 1.441,70 quale IVA, sul codice conto 23.1.2 “Manutenzione edili fabbricati di terzi” del bilancio economico di previsione 2021 dell’AGENZIA;
4. **Delegare** per l’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto la dott.ssa Federica Rodi, già punto ordinante abilitata sulla piattaforma MePA, www. Acquistiinretepa.it.
5. **Autorizzare** la UOC A2 ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della predetta ditta a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale in regola con le norme vigenti e rilascio di attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP.
6. **Munire** il presente Decreto della clausola d’immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Direttore della Struttura
Dr. Pietro Maria Testaì

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testaì

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di Decreto così come formulata dal Direttore della SA 3;
DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Infantino

Il segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 01-04-2021 e fino al ________________

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il **Prot. N.**

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** ***Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento*** ☐ Decreto **ESECUTIVO** ***Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento***	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _________ Prot. n.__________________ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione **SI ATTESTA** Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. ____________ del _____________ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _______ del _____________ come da allegato **SI ATTESTA** ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale