ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 391 DEL 25.07.2016

Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria con carattere d'urgenza dei lavori, di messa in sicurezza marmi di rivestimento a prospetto, sistemazione scarico delle acque laboratori, adeguamento dei quadri della linea elettrica, e di sostituzione dei gruppi di continuità guasti a servizio degli strumenti di analisi della ST PA di ARPA Sicilia, alla ditta **Vernengo Servizi s.r.l.** con sede legale in via Fondo Chiusa Grande 9/D cap. 90146 Palermo (PA).

CIG: Z491AB5FA2

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/gab del 30/07/2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n.165/Gab dell'1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 luglio 2005;

VISTO il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica e altri aspetti concernenti il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la nota a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente Regione Siciliana, prot. n. 41509 del 17/06/2016 assunta al prot. ARPA al n. 39281 del 20/06/2016, di notifica del DDG n. 528 del 17/06/2016 riguardante l'approvazione del D.D.G. ARPA n. 198 del 12/04/2016 avente per oggetto *"Adozione del Piano Aziendale 2016/2018 del Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 e del Bilancio economico di Previsione anno 2016 di ARPA*;

VISTA la relazione del dott. Giovanni Abbate, Direttore della ST di Palermo, prot. n. 69007 del 20/11/2016, inviata alla SA3 Patrimonio e alla SG3.1 Ufficio Tecnico, circa la segnalazione di guasto verificato sul gruppo di continuità dedito allo strumento per la determinazione dei metalli (ICP-MS Agilent 7500), derivante dal mal funzionamento dei quadri della linea elettrica a servizio degli apparati strumentali dei laboratori.

PRESO ATTO che la SG3.1 Ufficio Tecnico vista la su detta relazione, a seguito preliminare sopralluogo di verifica presso la ST PA ha attivato una indagine di mercato circa i seguenti lavori e servizi ritenuti necessari per la risoluzione dei guasti segnalati e il ripristino in sicurezza della funzionalità dei laboratori della ST PA:

1. adeguamento e potenziamento quadri elettrici a servizio dei gruppi di continuità connessi agli apparati strumentali analitici;
2. messa in sicurezza e/o ripristino del marmo di rivestimento a prospetto posto al piano terzo e in stato di degrado;
3. sistemazione scarico laboratorio acque;
4. sostituzione gruppi di continuità non funzionanti a servizio della strumentazione di analisi secondo quanto segue, incluso servizio di ritiro delle apparecchiature guaste e non recuperabili:

-piano 2° lato microinquinanti:

Stanza A 15 riparazione/sostituzione gruppo di continuità non funzionante;

Stanza A4 riparazione/sostituzione gruppo di continuità non funzionante;

-piano 2° lato acque:

Stanza A 32 sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;

Stanza A 42 sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;

-piano 3° lato metalli:

Stanza A4 sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;

-piano 4° lato vecchio:

Sostituzione di due gruppi di continuità non funzionanti a servizio di strumentazioni;

-seminterrato agenti fisici:

Sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;

DATO ATTO che sono state invitate dalla SG3.1 a presentare preventivo, per il servizio di che trattasi, le seguenti ditte e ognuna di esse ha prodotto la propria offerta:

prot. richiesta preventivo	ditta	prot. offerta pervenuta	Offerta iva esclusa
18982 del 25/03/2016	Vernengo	29365 del 11/05/2016	€ 16.500,00
18986 del 25/03/2016	Catalano	29359 del 11/05/2016	€ 21.814,82
18987 del 25/03/2016	B.C.R	29350 del 11/05/2016	€ 34.629,70
21998 del 11/04/2016	Euroservice	29357 del 11/05/2016	€ 39.690,50

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41138 del 28/06/2016, l'architetto Elvira Genduso della SG3.1 (ufficio Tecnico), ha attestato la congruità tecnica/economica sull'offerta, con identificativo "prev. 124/16/ML" di costo pari a **€ 20.130,00** di cui € 16.500,00 per imponibile e € 3.630,00 per IVA al 22%, proposta dalla ditta **Vernengo Servizi S.r.l.** con sede legale in via Fondo Chiusa Grande 9/D cap. 90146 Palermo (PA) fax 091 6888847 – P.I.05652620823 -;

PRESO ATTO che non nota prot. 41718 del 30/06/2016 il Direttore Generale ha nominato l'architetto Elvira Genduso della SG3.1, Rup del procedimento di che trattasi;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover affidare, ai sensi del succitato l'art. 36 comma 2 lettera (a) del D.Lgs 50/2016 e per i suddetti motivi, l'intervento di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza dei lavori, di messa in sicurezza marmi di rivestimento a prospetto, sistemazione scarico delle acque laboratori, adeguamento dei quadri della linea elettrica, e di sostituzione dei gruppi di continuità guasti a servizio degli strumenti di analisi della ST PA di ARPA Sicilia, alla ditta **Vernengo Servizi s.r.l.** con sede legale in via Fondo Chiusa Grande 9/D cap. 90146 Palermo (PA) fax 091 6888847 – P.I.05652620823 – secondo il preventivo di spesa con identificativo "prev.124/16/ML" del assunto al prot. ARPA al n. 29365 del 11/05/2011 e per un costo complessivo pari a **€ 20.130,00** di cui € 16.500,00 per imponibile e € 3.630,00 per IVA al 22%;

PRESO ATTO che la spesa di cui sopra sarà imputata al conto cod.23.01.07 "Manutenzione Impianti Elettrici" del *Bilancio economico di Previsione* anno 2016 dell'Agenzia;

VISTO lo schema di lettera d'ordine allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Patrimonio;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui s'intendono interamente trascritti, di:

1. **Affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera (a) del D.Lgs 50/2016, l'intervento di manutenzione straordinaria con carattere d'urgenza dei lavori, di messa in sicurezza marmi di rivestimento a prospetto, sistemazione scarico delle acque laboratori, adeguamento dei quadri della linea elettrica, e di sostituzione dei gruppi di continuità guasti a servizio degli strumenti di analisi della ST PA di ARPA Sicilia, alla ditta "alla ditta "**Vernengo Servizi s.r.l.**" con sede legale in via Fondo Chiusa Grande 9/D cap. 90146 Palermo (PA) fax 091 6888847 – P.I.05652620823 – secondo il preventivo di spesa con identificativo "prev.124/16/ML" del assunto al prot. ARPA al n. 29365 del 11/05/2011 e per un costo pari a **€ 20.130,00** di cui € 16.500,00 per imponibile e € 3.630,00 per IVA al 22%;
2. **Imputare** l'onere economico della spesa, pari a **€ 20.130,00** di cui € 16.500,00 per imponibile e € 3.630,00 per IVA al 22%, al cod. 23.01.07 "Manutenzione Impianti Elettrici" al *Bilancio economico di Previsione* anno 2016 dell'Agenzia.
3. **Riconoscere** l'adozione del presente decreto quale spesa urgente e indifferibile poiché necessaria per consentire nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro lo svolgimento dell'attività della Struttura Territoriale di Palermo dell'Agenzia.

4. **Approvare** lo schema di lettera d'ordine, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, riportante le condizioni tecniche e amministrative connesse alla fornitura ivi compreso il modello informativo per la redazione del DUVRI.
5. **Autorizzare** la SA2 a emettere giusto mandato di pagamento in favore della predetta Ditta, in seguito all'emissione della regolare fattura e dopo aver acquisito la documentazione a corredo da parte dell'Ufficio SA3 di ARPA Sicilia circa, la verifica di conformità sotto il profilo quantitativo qualitativo e tecnico della ST di PA e l'attestazione di regolare fornitura da parte del RUP.
6. **Convalidare** l'immediata esecutività del presente decreto per i motivi di cui al punto 4 del presente dispositivo.
7. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 e al Collegio dei Revisori.

Il RUP e Funzionario della SG3.1
(Architetto Elvira Genduso)

Per la regolarità contabile
(Dott. Vito Cringione)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Licata di Baucina

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

S.A. 3 Patrimonio, Provveditorato ed Economato
Via San Lorenzo n. 312
90146 - Palermo
tel. 091 598260 – 091 6563582 – fax. 091 6574146

Titolario 10.02.00

Anticipata via FAX fax 091 6888847

"Vernengo Servizi s.r.l."
via Fondo Chiusa Grande 9/D
cap. 90146 Palermo (PA)
fax 091 6888847

Al Direttore ST PA
sede

Oggetto: Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria con carattere d'urgenza dei lavori, di messa in sicurezza marmi di rivestimento a prospetto, sistemazione scarico delle acque laboratori, adeguamento dei quadri della linea elettrica, e riparazione e/o sostituzione dei gruppi di continuità guasti a servizio degli strumenti di analisi della ST PA di ARPA Sicilia, incluso servizio di ritiro delle apparecchiature guaste e non recuperabili, alla ditta **Vernengo Servizi s.r.l.** con sede legale in via Fondo Chiusa Grande 9/D cap. 90146 Palermo (PA).
CIG: Z491AB5FA2

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. del /2016 e come da Vs. offerta "prev.124/16/ML" assunta al prot. ARPA al n. 29365 del 11/05/2011, si comunica che è stata affidata a codesta Ditta dell'intervento di manutenzione straordinaria, con carattere d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza marmi di rivestimento a prospetto, sistemazione scarico delle acque laboratori, adeguamento dei quadri della linea elettrica, e riparazione e/o sostituzione dei gruppi di continuità guasti a servizio degli strumenti di analisi della ST PA di ARPA Sicilia, incluso servizio di ritiro delle apparecchiature guaste e non recuperabili, come segue:

-piano 2° lato microinquinanti:
Stanza A 15 riparazione/sostituzione gruppo di continuità non funzionante;
Stanza A4 riparazione/sostituzione gruppo di continuità non funzionante;
-piano 2° lato acque:
Stanza A 32 sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;
Stanza A 42 sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;
-piano 3° lato metalli:
Stanza A4 sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni;
-piano 4° lato vecchio:
Sostituzione di due gruppi di continuità non funzionanti a servizio di strumentazioni;
-seminterrato agenti fisici:
Sostituzione gruppo di continuità non funzionante a servizio di strumentazioni

Il tutto per un costo complessivo pari a **€ 20.130,00** di cui € 16.500,00 per imponibile e € 3.630,00 per IVA al 22%.

Si invita, pertanto, codesta Ditta a voler provvedere con urgenza al servizio *de quo*, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, presso **la Struttura Territoriale di Palermo via Nairobi n. 4 Palermo. Tel: 091 7033516 - Fax 0917033345.** La Ditta dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione della data in cui avrà avvio il servizio anche a mezzo fax.

La verifica sulla corretta fornitura di che trattasi, è affidata al **Direttore della ST PA , Tel: 091 7033516** il quale dovrà inviarla in copia alla SA3.

In caso di colpevole ritardo, sarà applicata una penale per ogni decade di ritardo pari all'1%.

Si precisa che non sono riconosciuti importi economici in acconto, e **l'effettuazione del pagamento potrà avvenire solo dopo previa verifica di conformità e conseguente attestazione di regolare esecuzione del servizio** (sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tecnico) da parte del Direttore della ST PA.

La Ditta dovrà eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera d'ordine e sul vs. preventivo "prev.124/16/ML" assunto al prot. ARPA al n. 29365 del 11/05/2011.

Il pagamento, quindi, sarà effettuato dopo le suddette indicazioni, acquisita la fattura elettronica (Codice UNIVOCO UF SSDZ) intestata a ARPA Sicilia, via San Lorenzo n. 312 – 90146 Palermo, P. IVA: 05086340824.

Si ricorda che le fatture per essere liquidate dovranno riportare:

- Il numero e la data del Decreto di riferimento;
- Il numero del CIG;
- Il numero di conto corrente dedicato. A tal fine si chiede di compilare l'allegato modulo.

In ossequio agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, così come integrata dal D.P.R. 187/2010, codesta Ditta dovrà produrre apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, recante gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed i codici fiscali dei soggetti eventualmente delegati ad operare su di essi. Detta dichiarazione, (debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante) dovrà, inoltre, prevedere:

- l'assunzione d'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge;
- l'impegno a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente;
- l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente preposto della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta dovrà, altresì, provvedere a compilare, in ogni sua parte:

1. la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, restituendola debitamente sottoscritta;
2. i modelli allegati alla presente anch'essi debitamente compilati in ogni loro parte.
3. la dichiarazione ai fini della prevenzione della Corruzione (allegato alla presente apposito modello B).

La presente lettera d'ordine viene inviata in duplice copia e acquisterà validità una volta restituita una copia controfirmata dal legale rappresentante di codesta Ditta per presa visione e accettazione, corredata della dichiarazione di cui sopra.

Si evidenzia che non saranno riconosciuti costi aggiuntivi, per variazioni sia prestazionali e/o parti aggiuntive in corso di lavorazione. Per dette variazioni.

Il RUP e Direttore della SA3
Dott. Vito Ciringione

Per presa visione ed accettazione

Data Timbro e firma

MOD. B

MODULO DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il/la sottoscritto/a ....., cod. fisc. ..... in qualità di ..... della Ditta .....,

cod. fisc./P.I. . ..... con sede legale in via ..... n. .....

C.A.P. ..... Città ..... prov. (.....)

Tel. ..... Fax ..... E-mail .....

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, della decadenza dall'aggiudicazione:

DICHIARA

di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017 di Arpa Sicilia (in particolare paragrafo 12.7), degli obblighi di condotta derivanti dai codici di comportamento vigenti, nonché dalle relative Direttive tutti consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia al link: **http://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/altri-contenuti-corruzione/.**

Dichiara inoltre di essere consapevole che dalla violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento deriva la decadenza del rapporto.

Data .....

Il Dichiarante

.....

La presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o copia di un documento riconosciuto equipollente alla carta d'identità ai sensi dell'art.35 del medesimo D.P.R.

MODULO DI DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a ....., cod. fisc. ..... in

qualità di ..... della Ditta .....,

cod. fisc./P.I. . ..... con sede legale in via ..... n. .....

C.A.P. ..... Città ..... prov. (.....)

Tel. ..... Fax ..... E-mail .....

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, della decadenza dall'aggiudicazione:

DICHIARA

AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SS.MM.II.

di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. e alla l.r. 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii., consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto; a tale scopo comunica:

a. che i dati del conto corrente unico dedicato sono i seguenti:
   - Istituto bancario/Società Poste Italiane _____
   - Agenzia _____
   - IBAN _____
b. che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono :
   - il sig. _____, cod. fisc._____,
   - nella qualità di _____;
   - il sig. _____, cod. fisc._____,
   - nella qualità di _____;

Data .....

Il Dichiarante

.....

La presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o copia di un documento riconosciuto equipollente alla carta d'identità ai sensi dell'art.35 del medesimo D.P.R.

MOD. A

IMPRESA:

TIPO DITTA:

- Datore di lavoro
- Lavoratore autonomo arte e professione
- Gestione separata – Committente/Associante
- Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo

SEDE LEGALE:
Cap_____Comune_____Pr._____

Via/Piazza_____Nr._____

C.F._____Email_____

PERSONALE DIPENDENTE: si no
In caso affermativo indicare il numero di dipendenti_____

C.C.N.L.
Applicato_____

INAIL:
Codice Ditta_____

P.A.T. (Posizione assicurativa territoriale

Sede competente_____Codice sede competente_____

INPS:
M.A./P.C._____

Per le sole imprese edili
CASSA EDILE:
Codice Ditta_____

Sede competente_____Codice sede competente_____

SE TRATTASI DI SERVIZIO: Numero degli addetti al servizio oggetto dell'appalto n._____

Timbro e firma

MODULO DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ....., codice fiscale ..... in qualità di

..... dell'Agenzia ....., cod. fisc./P.I. .

..... con sede legale in via ..... n. ..... C.A.P. ..... Città

..... prov. (.....)

Tel. ..... Fax .....

E-mail: ..... Indirizzo PEC: .....

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, della decadenza dall'aggiudicazione:

DICHIARA

AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SS.MM.II.

1) di non incorrere in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e ai sensi della vigente normativa;

Data .....

Il Dichiarante

.....

La presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o copia di un documento riconosciuto equipollente alla carta d'identità ai sensi dell'art.35 del medesimo D.P.R.

INFORMAZIONI PER COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI E L'EVENTUALE LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I.

Committente: ARPA Sicilia

Sede dell'intervento: - Palermo

Descrizione intervento: Lavori di _____

_____

_____

_____

Con riferimento all'intervento sopra descritto, effettuato dall'impresa rappresentata dal sottoscritto, Vi comunichiamo che:

gli interventi sono effettuati con cadenza:
- ✎ giornaliera
- ✎ settimanale
- ✎ mensile
- ✎ semestrale
- ✎ annuale
- ✎ a chiamata
- ✎ altro: _____

gli interventi, usualmente, sono espletati:
- ✎ di mattina
- ✎ di pomeriggio
- ✎ di sera
- ✎ _____

gli interventi, usualmente, sono espletati:
- ✎ da 1 lavoratore
- ✎ da 2 lavoratori
- ✎ da 3 lavoratori
- ✎ da _____

gli interventi usualmente riguardano:
- ✎ l'intero edificio
- ✎ i locali tecnici
- ✎ _____
- ✎ _____

gli interventi prevedono l'utilizzo di attrezzi:
- ✎ di nessun tipo
- ✎ manuali
- ✎ alimentati elettricamente
- ✎ ad aria compressa
- ✎ _____

gli attrezzi utilizzati sono:
- ✎ in dotazione ai lavoratori
- ✎ della committenza
- ✎ _____

gli interventi prevedono l'utilizzo di sostanze:
- ✎ di nessun tipo
- ✎ per la pulizia
- ✎ per la lubrificazione
- ✎ _____

delle sostanze/prodotti utilizzati sono:
- ✎ presenti le schede di sicurezza
- ✎ assenti le schede di sicurezza

✎ _____

Lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi sopra descritti richiedono la collaborazione del personale di ARPA Sicilia:

✎ per la disattivazione di impianti funzionali all'attività [specificare: _____
_____
_____]

✎ per mantenere disattivati gli impianti durante gli interventi [specificare: _____
_____
_____]

✎ per avvertire il personale ARPA o altri soggetti durante gli interventi [specificare: _____
_____
_____]

✎ altro: _____
_____
_____

Lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi sopra descritti possono comportare rischi da interferenza con i lavoratori di ARPA Sicilia:

✎ frequentemente perché lo svolgimento dell'intervento ne richiede la presenza e l'assistenza

✎ raramente perché lo svolgimento dell'intervento non ne richiede la presenza e l'assistenza

✎ solo durante gli spostamenti nei luoghi di lavoro

Per ridurre i rischi legati alle interferenze con i lavoratori o altri soggetti presenti nei locali di ARPA Sicilia, prodotte dagli interventi sopra descritti:

✎ sono necessarie procedure di lavoro da concordare

✎ sono necessari cartelli di segnalazione da predisporre

✎ altro: _____

Palermo _____ Firma

_____